

Valmierā

19.04.2018. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**Atklātā konkursa  
ViA 2018/7-10/03-ERAF pretendentiem**

**Par darbu apjomu precizējumiem**

Vidzemes Augstskolas iepirkumu komisija ir saņēmusi iesniegumu ar jautājumu iepirkumam "Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25a, Valmierā" par darbu apjomu precizējumiem:

**1) Jautājums:**

Durvju bloku montāža uzrādīts 30.19m<sup>2</sup>, bet pašas durvis saskaitot kopa kvadrātmetrus ir 21.79m<sup>2</sup>

<b>3. Durvju bloku montāža</b>		
Durvju bloku montāža	m <sup>2</sup>	30.19
<i>Alumīnija (Alu) rāmju konstrukcijas triecienizturīgu stiklpakešu fasādes ieejas durvis (Durvis aprīkotas ar kodu atslēgu, rokturi no iekšpuses, kas nodrošina durvju atvēršanos. Ieskaitot iekšējo stiklu aplīmēšanu ar plēvi. Fasādes sadurvietās ar zemi un griestiem iebūvējams siltināts panelis ar alumīnija apdari.</i>	m <sup>2</sup>	10.55

<i>Hermētiskas, siltinātas metāla ārdurvis 2100x1000, U ≤ 1.8(W/(m<sup>2</sup> K), aprīkotas ar aizvērējmehānismu un kodu atslēgu-1gb.</i>	m <sup>2</sup>	2.1
<i>Hermētiskas, siltinātas metāla ārdurvis 2100x1200, U ≤ 1.8(W/(m<sup>2</sup> K), aprīkotas ar aizvērējmehānismu un kodu atslēgu-1gb.</i>	m <sup>2</sup>	2.52
<i>Hermētiskas, siltinātas metāla ārdurvis 2100x1150, U ≤ 1.8(W/(m<sup>2</sup> K), aprīkotas ar aizvērējmehānismu un kodu atslēgu-1gb.</i>	m <sup>2</sup>	2.42
<i>Metāla ārdurvis ar restēm pagrabā 2100x1000, aprīkot ar kodu atslēgu- 2 gb.</i>	m <sup>2</sup>	4.2

**Atbilde.**

Pasūtītājs ir precizējis materiālu apjoma patēriņu lokālā tāmē LD 3.Durvju bloku montāža pozīciju nr.2.020. un 2.023, kur **mainās gabalu skaits no 1gb uz 4gb.** Pārējās pozīcijas attiecībā uz durvīm nemainās.

Pretendentiem, gatavojot piedāvājumu jāņem vērā atklātā konkursa ViA 2018/7-10/-3-ERAF nolikuma pielikumā precizētie darbu apjomi.

<b>3. Durvju bloku montāža</b>			
2.020	Durvju bloku montāža	m <sup>2</sup>	28,09

2.023	Hermētiskas, siltinātas metāla ārdurvis 2100x1000, U ≤ 1.8(W/(m2 K), aprīkotas ar aizvērējmehānismu un kodu atslēgu- 4gb.	m2	8,4
-------	---	----	-----

Norādam, ka precizētie darbu apjomi ir publicēti un pieejami Pasūtītāja mājas lapā [www.va.lv](http://www.va.lv). Pretendentam, gatavojot piedāvājumu, jāņem vērā "1.pielikumā Būvdarbu apjomi tehniskā specifikācija \_precizēts\_19\_04\_2018" norādītie dati.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece



G.Sēne

I.Sakne  
26681800